



ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА
ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА
РЕФ. №20ИП-450А009

ОТНОСНО: Писмено искане за разяснения по условията на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хардуери и софтуер надграждане на операторски станции за управляващите системи във ВЕЦ в обособени позиции, реф. №20ИП-450А009, както следва: Обособена позиция №1: Доставка на хардуери и софтуер надграждане на операторски станции за управляващите системи ВЕЦ „Ивайловград“; Обособена позиция №2: Доставка на хардуер, софтуер и лицензи за операторска станция за ВЕЦ „Мала Църква“; Обособена позиция №3: Рехабилитация на система за управление и сигнализация на общостационарни съоръжения на ВЕЦ „Мала Църква“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В ЦУ на НЕК ЕАД са постъпили писмени запитвания за разяснения по условията на по-горе цитираната обществена поръчка. В срока съгласно чл. 180, ал. 2 от ЗОП се правят следните разяснения, а именно:

Въпрос 1:

В Образец №2 „ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА“, за обособена позиция №1 т. 4 е записано: „Гаранционният срок на Доставените от нас стоки е (словом:.....) (не повече от посочения срок в техническата спецификация за съответната обособена позиция) календарни дни, считано от Датата на приемо-предавателния проткол, подписан без забележки между възложителя и изпълнителя за Доставени и приети стоки; - гаранционният срок е в календарни дни.

В ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ за Обособена позиция №1: Доставка на хардуери и софтуер надграждане на операторски станции за управляващите системи ВЕЦ „Ивайловград“, т. 4.4. Гаранционен срок на доставените стоки и други гаранционни условия — гаранционен срок е записано: „минимум 36 /тридесет и шест/ месеца от Датата на приемане на Доставката с подписан от Възложителя и Изпълнителя приемо-предавателния протокол за Доставка; -гаранционният срок е посочен в месеци!

Как да бъде посочен гаранционният срок в Образец №2 в календарни дни или в месеци?

Отговор 1: На основание т. 8.12. от документацията за участие, а именно: „При противоречие или неяснота в отделните текстове на документите, включени в настоящата документация за участие, ще се прилагат документите с по-висок приоритет в следната последователност:

- 8.12.1. Решение за откриване на процедурата;
- 8.12.2. Обявление за обществена поръчка, публикувано в Агенцията по обществени поръчки;
- 8.12.3. Документацията за участие в процедура за възлагане на обществена;
- 8.12.3.1. Техническа спецификация;
- 8.12.3.2. Проект на Договор;
- 8.12.3.3. Образци към документацията за участие“

Потвърждаваме, че изискванията на Техническата спецификация за Обособена позиция №1 са с по-висок приоритет от образците на документи, какъвто е Образец №2 „Предложение за изпълнение на поръчката“.

Въпрос 2:

В Образец 2 „ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА“, за обособена позиция № 1 т. 5 е записано: „Срокът за подмяна на повредена, дефектирала стока или стока със скрити

недостатъци през време на гаранционния период е календарни дни (не повече от 5 календарни дни) след получаване на писменото уведомление за рекламация;

В ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ за Обособена позиция №1: Доставка на хардуери и софтуер надграждане на операторски станции за управляващите системи ВЕЦ „Ивайловград“, т. 4-4 е записано - по време на гаранционния срок Изпълнителят има задължение да подменя всяка Дефектирала стока, предмет на Доставката, в срок до 30 календарни дни от получаване на писменото уведомление на Възложителя до Изпълнителя за Дефектирането
Какъв срок за подмяна на повредена, дефектирала стока или стока със скрити недостатъци през време на гаранционния период трябва да бъде посочен в Образец №2 — до 5 календарни дни или до 30 календарни дни?

Отговор 2: На основание т. 8.12. от документацията за участие, а именно: „При противоречие или неяснота в отделните текстове на документите, включени в настоящата документация за участие, ще се прилагат документите с по-висок приоритет в следната последователност:

8.12.1. Решение за откриване на процедурата;

8.12.2. Обявление за обществена поръчка, публикувано в Агенцията по обществени поръчки;

8.12.3. Документацията за участие в процедура за възлагане на обществена;

8.12.3.1. Техническа спецификация;

8.12.3.2. Проект на Договор;

8.12.3.3. Образци към документацията за участие“

Потвърждаваме, че изискванията на Техническата спецификация за Обособена позиция №1 са с по-висок приоритет от образците на документи, какъвто е Образец №2 „Предложение за изпълнение на поръчката“.

Въпрос 3:

В Образец № 2.1 „ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО“ за Обособена позиция №1: Доставка на хардуери и софтуер надграждане на операторски станции за управляващите системи ВЕЦ „Ивайловград“ в II Доставка софтуер, т. 1, т. 2 и т. 5 е заложено изискване за съответствие на софтуера с ver.6.0 „или еквивалентно“.

В ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ за Обособена позиция №1: Доставка на хардуери и софтуер надграждане на операторски станции за управляващите системи ВЕЦ „Ивайловград“, т. 4.1.1. Доставка на софтуер е поставено изискването за софтуер ver.6.1 „или еквивалентно“.

Коя е версията на софтуера, по Обособена позиция №1, която следва да бъде доставена?

Отговор 3: На основание т. 8.12. от документацията за участие, а именно: „При противоречие или неяснота в отделните текстове на документите, включени в настоящата документация за участие, ще се прилагат документите с по-висок приоритет в следната последователност:

8.12.1. Решение за откриване на процедурата;

8.12.2. Обявление за обществена поръчка, публикувано в Агенцията по обществени поръчки;

8.12.3. Документацията за участие в процедура за възлагане на обществена;

8.12.3.1. Техническа спецификация;

8.12.3.2. Проект на Договор;

8.12.3.3. Образци към документацията за участие“

Потвърждаваме, че изискванията на Техническата спецификация за Обособена позиция №1 са с по-висок приоритет от образците на документи, какъвто е Образец №2.1 „Таблица на съответствието“.

Въпрос 4: Предвиждате ли след доставката на хардуера, предмет на поръчката по Обособена позиция №1 — Промислени сървъри Rack mount и Операторски места (клиент), на тях да бъде инсталиран софтуера 800xA?

Отговор 4: Да, предвижда се доставения софтуер 800xA ver.6.1 да се инсталира на промишлените сървъри и операторски работни места предмет на поръчката.

Въпрос 5: Ако инсталирате софтуера 800xA на хардуера, предмет на поръчката по Обособена позиция №1 — Промислени сървъри Rack mount и Операторски места (клиент), следва ли хардуера да отговаря на техническите изисквания на производителя на софтуера?

Отговор 5: Хардуерът на промишлените сървъри и операторски работни места, предмет на поръчката, трябва да бъде в списъка на сертифицираните от производителя на софтуера продукти, които могат да се използват със системата 800xA ver.6.1.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

**ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ по чл.37
от ЗОП във връзка с чл.5(1),е) от ОРЗД**

