



НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД

1040 София, ул. "Веслец" No 5, тел. (02) 9263 636, факс: (02) 987 25 50, www.nek.bg

РЕШЕНИЕ

№ *РЕШ-38/49* / 2020 г.

За класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка, възлагана чрез публично състезание с предмет: *„Доставка на хардуери и софтуер надграждане на операторски станции за управляващите системи във ВЕЦ в обособени позиции“*, реф. № 20ИП-450А009

На основание Решение по т. I.7 от Протокол №23/17.09.2020 г. на СД на НЕК ЕАД, във връзка с чл. 181, ал. 6 от Закона за обществените поръчки

РЕШИХ:

1. На основание чл. 107, т. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 54, ал. 1, т. 5, б. „б“ от ЗОП, във връзка с Раздел VI, т. 6.3.1 от документацията за обществена поръчка отстранявам от участие в процедура с предмет: *„Доставка на хардуери и софтуер надграждане на операторски станции за управляващите системи във ВЕЦ в обособени позиции“*, в частта по **Обособена позиция №2** – *„Доставка на хардуер, софтуер и лицензи за операторска станция за ВЕЦ „Мала Църква“* участника **„Филкаб“ АД.**

Мотиви: Участникът „Филкаб“ АД не е представил допълнителни документи по отношение на констатациите в Протокол № 1/17.07.2020 г., поради което той не удостоверява съответствие с критерия за подбор по Обособена позиция № 2, касаещ изпълнена сходна дейност.

2. На основание чл. 107, т. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 54, ал. 1, т. 5, б. „б“ от ЗОП, във връзка с Раздел VI, т. 6.3.1 от документацията за обществена поръчка отстранявам от участие в процедура с предмет: *„Доставка на хардуери и софтуер надграждане на операторски станции за управляващите системи във ВЕЦ в обособени позиции“*, в частта по **Обособена позиция №3** – *„Рехабилитация на система за управление и сигнализация на общостационарни съоръжения на ВЕЦ „Мала Църква“* участника **„Филкаб“ АД.**

Мотиви: Участникът „Филкаб“ АД не е представил допълнителни документи по отношение на констатациите в Протокол № 1/17.07.2020 г., поради което той не удостоверява съответствие с критерия за подбор по Обособена позиция № 3, касаещ изпълнена сходна дейност.

3. На основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП отстранявам от участие в процедура с предмет: *„Доставка на хардуери и софтуер надграждане на операторски станции за управляващите системи във ВЕЦ в обособени позиции“*, в частта по **Обособена позиция № 2** – *„Доставка на хардуер, софтуер и лицензи за операторска станция за ВЕЦ „Мала Църква“* участника **„Симлоджик“ ЕООД.**

Мотиви: Участникът не отговаря на изискванията на Възложителя. Представената извадка от каталози на хартиен носител на предлаганите стоки, както и представените сертификати ISO на производителя „Siemens“ AG, Germany не са в превод на български език, така както е изискано в Раздел II, т. 7.5, буква б) и г) от документацията.

4. На основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП отстранявам от участие в процедура с предмет: *„Доставка на хардуери и софтуер надграждане на операторски станции за управляващите системи във ВЕЦ в обособени позиции“*, в частта по **Обособена позиция № 3** *„Рехабилитация на система за управление и сигнализация на общостационарни съоръжения на ВЕЦ „Мала Църква“* участника **„Симлоджик“ ЕООД.**

Мотиви: Участникът не отговаря на изискванията на Възложителя. Представената извадка от каталози на хартиен носител на предлаганите стоки, както и представените сертификати ISO на производителите „Siemens“ AG, Germany и „WAGO Kontakttechnik“ GmbH, Germany не са в превод на български език, така както е изискано в Раздел II, т. 7.5, буква б) и г) от документацията.

5. На основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП отстранявам от участие в процедура с предмет: „Доставка на хардуери и софтуер надграждане на операторски станции за управляващите системи във ВЕЦ в обособени позиции“, в частта по **Обособена позиция № 3** „Рехабилитация на система за управление и сигнализация на общостационарни съоръжения на ВЕЦ „Мала Църква“ участника „Старт инженеринг“ АД.

Мотиви: Участникът е декларирал, че срокът за подмяна на повредена, дефектирала стока или стока със скрити недостатъци през време на гаранционния период е **30 /тридесет/ календарни дни** след получаване на писменото уведомление за рекламация, което противоречи на посоченото изискването в образец № 2 – „Предложение за изпълнение на поръчката“, където е записано, че срокът следва да бъде не повече от 5 /пет/ календарни дни.

6. На основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП отстранявам от участие в процедура с предмет: „Доставка на хардуери и софтуер надграждане на операторски станции за управляващите системи във ВЕЦ в обособени позиции“, в частта по **Обособена позиция № 3** „Рехабилитация на система за управление и сигнализация на общостационарни съоръжения на ВЕЦ „Мала Църква“ участника „Ханиуел“ ЕООД.

Мотиви: Техническото предложение и таблицата на съответствия по **Обособена позиция №3**, **не отговарят** на изискванията на Възложителя. Налице са следните несъответствия:

1. В таблицата с технически изисквания към системата за управление и сигнализация за ВЕЦ „Мала Църква“ (т. 4.1.1. от Техническата спецификация), в ред 2.8 е посочено изискване – Разделителна способност на буфера за цифровите входове: <1 ms.

В приложените от участника технически данни и каталози той декларира обхождане на всички входо-изходи – 10 ms.

2. В таблицата с технически изисквания към системата за управление и сигнализация за ВЕЦ „Мала Църква“ (т. 4.1.1. от Техническата спецификация) в ред 2.10 е посочено изискване – PLC да има портове или да разполага в гамата си с комуникационни модули, чрез които да осъществява комуникация чрез PROFINET и PROFIBUS.

От приложените от участника технически данни и каталози не се установява възможност предложеното устройство да е способно да реализира PROFINET комуникация.

3. В таблицата с технически изисквания към системата за управление и сигнализация за ВЕЦ „Мала Църква“ (т. 4.1.1. от Техническата спецификация) в ред 2.16.2.1. е посочено изискване – резолюция за всеки аналогов канал (вход) $\geq 16\text{bit}$.

В приложените от участника технически данни и каталози той декларира резолюция на аналоговите входове – 15 bit.

4. В таблицата с технически изисквания към системата за управление и сигнализация за ВЕЦ „Мала Църква“ (т. 4.1.1. от Техническата спецификация) в ред 2.17.2.1. е посочено изискване – резолюция за всеки аналогов канал (изход) $\geq 16\text{bit}$.

В приложените от участника технически данни и каталози той декларира резолюция на аналоговите входове – 13 bit.

5. В таблицата с технически изисквания към системата за управление и сигнализация за ВЕЦ „Мала Църква“ (т. 4.1.1. от Техническата спецификация) в ред 4.6.1. е посочено изискване – Минимален изискуем диапазон на точност за измерване на напрежение от програмируемия измервател на електрически величини (трансмисер) : $\pm 0.2\%$.

В приложените от участника технически данни и каталози той декларира точност при измерване на напрежение L-L 0.5%.

6. В таблицата с технически изисквания към системата за управление и сигнализация за ВЕЦ „Мала Църква“ (т. 4.1.1. от Техническата спецификация) в ред 4.8.1. е посочено изискване –

Работна температура на програмируемия измервател на електрически величини (трансмисер): -25+55°C.

В приложените от участника технически данни и каталози той декларира температурен обхват по време на работа: -10+55°C.

7. В таблицата с технически изисквания към системата за управление и сигнализация за ВЕЦ „Мала Църква“ (т. 4.1.1. от Техническата спецификация) на редове 5.1, 5.2. и 5.3 е посочено изискване: Захранващ модул- входно напрежение - 110 VDC, изходно напрежение - 24 VDC, изходяща мощност на захранващия модул >200W.

В приложената таблица за съответствие участникът е предложил устройство- MW ELG-240-24A. В приложените технически данни и каталози участникът също е добавил и захранващо устройство P24 (900P24-xxxx).

При захранващо устройство - MW ELG-240-24A от предоставените технически данни се декларира входно напрежение – AC (променливо), което не отговаря на таблицата с технически изисквания от техническата спецификация.

При захранващо устройство - P24 (900P24-xxxx) от предоставените технически данни се декларира изходна мощност 60W, което не отговаря на изискването за изходната мощност.

8. В таблицата с технически изисквания към системата за управление и сигнализация за ВЕЦ „Мала Църква“ (т. 4.1.1. от Техническата спецификация) на ред 1.3 е посочено изискване Програмируемия логически контролер да се програмира чрез софтуерен пакет: SIEMENS STEP 7 PROFESSIONAL V14 или еквивалент.

В приложените от участника технически данни и каталози той декларира използването на софтуер: ControlEdge Builder като еквивалент на изисквания SIEMENS STEP 7 PROFESSIONAL V14. Предлаганият софтуер не покрива всички функции на SIEMENS STEP 7 PROFESSIONAL V14 и не е в състояние да програмира всички устройства, с които може да работи SIEMENS STEP 7 PROFESSIONAL V14. С приложените от участника технически данни и каталози не се доказва такава функционалност на предложения софтуер.

7. На основание чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП прекратявам обществена поръчка с предмет: *„Доставка на хардуери и софтуер надграждане на операторски станции за управляващите системи във ВЕЦ в обособени позиции”, реф. № 20ИП-450А009* в частта ѝ по Обособена позиция №3 – „Рехабилитация на система за управление и сигнализация на общостационарни съоръжения на ВЕЦ „Мала Църква“.

Мотиви: Всички представени оферти по Обособена позиция № 3 са неподходящи.

8. Обявявам класирането в публичното състезание за възлагане на възлагане на обществена поръчка с предмет: *„Доставка на хардуери и софтуер надграждане на операторски станции за управляващите системи във ВЕЦ в обособени позиции”, реф. № 20ИП-450А009*, в частта по Обособена позиция №1 и Обособена позиция №2, както следва:

Обособена позиция №1

I-во място - „Старт инженеринг“ АД – 265 495 /двеста шестдесет и пет хиляди четиристотин деветдесет и пет/ лева без ДДС;

Обособена позиция №2

I-во място - „Старт инженеринг“ АД – 15 035 /петнадесет хиляди тридесет и пет/ лева без ДДС

9. Определям изпълнители по обществена поръчка с предмет: *„Доставка на хардуери и софтуер надграждане на операторски станции за управляващите системи във ВЕЦ в обособени позиции”, реф. № 20ИП-450А009* по Обособена позиция № 1 и Обособена позиция № 2, както следва:

По **Обособена позиция № 1** - Доставка на хардуери и софтуер надграждане на операторски станции за управляващите системи ВЕЦ „Ивайловград, класирания на първо място участник „Старт инженеринг“ АД с предложена цена за изпълнение на поръчката в размер на **265 495**

/двеста шестдесет и пет хиляди четиристотин деветдесет и пет/ лева без ДДС;

Мотиви: Офертата отговаря на предварително обявените условия на Възложителя. Участникът е предложил цена, която не надвишава прогнозната стойност на поръчката, обявена за максимална.

По Обособена позиция № 2 - Доставка на хардуер, софтуер и лицензи за операторска станция за ВЕЦ „Мала Църква“, класирания на първо място участник „Старт инженеринг“ АД с предложена цена за изпълнение на поръчката в размер на **15 035 /петнадесет хиляди тридесет и пет/ лева без ДДС;**

Мотиви: Офертата отговаря на предварително обявените условия на Възложителя. Участникът е предложил цена, която не надвишава прогнозната стойност на поръчката, обявена за максимална.

Настоящите решения се вземат във връзка с Протокол № 1 от 17.07.2020 г., Протокол № 2 от 31.07.2020 г., Протокол № 3 от 06.08.2020 и Протокол, съставен на основание чл. 181, ал. 4 от ЗОП от комисия, назначена със заповед № ЗАП-523/02.07.2020 г.

Горесцитираната обществена поръчка е открита с Решение Изх. №12-03-112/10.06.2020 г. на Изпълнителния директор на НЕК ЕАД и е публикувана в Регистъра на обществени поръчки, с уникален номер: № 00026-2020-0021.

Процедурата е публикувана в Профила на купувача на НЕК ЕАД на следния електронен адрес: <https://nek.bg/index.php/bg/profil-na-kupuvacha/new/proceduri-za-vuzlagane-na-obshtestveni-poruchki-new/1359-20ip-450A009>

Настоящото решение подлежи на обжалване по реда на чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от получаването му.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ по чл.37
от ЗОП във връзка с чл.5(1),е) от ОРЗД

ИВАН ТОДОРОВ ИОНЧЕВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НЕК ЕАД