

ВЕЩ “СЕСТРИМО”

**Оперативен
дневник
командна зала**

Започнат на:

Завършен на:

ОПЕРАТИВЕН ДНЕВНИК - КОМАНДНА ЗАЛА

Приела дежурна смяна: Дата: Час:

№	Име, Презиме, Фамилия, Длъжност	Подпис
1.		
2.		
Съоръженията са приети в следното състояние: 1. Л.Р. 220kV извод "ВЕНЕЦ"..... 2. Ш.Р. 220kV ХГ1: М.П. 220kV ХГ1: * М.П. 220kV ХГ1 налягане на SF6 ф. "А":bar; ф. "Б":bar; ф. "С":bar * М.П. 220kV ХГ1 пружини ф. "А":; ф. "Б":; ф. "С": * ХГ1 е в 3. Ш.Р. 220kV ХГ2: М.П. 220kV ХГ2 * М.П. 220kV ХГ2 налягане на SF6 ф. "А":bar; ф. "Б":bar; ф. "С":bar * М.П. 220kV ХГ2 пружини ф. "А":; ф. "Б":; ф. "С": * ХГ2 е в 4. С.Н. 20kV захранени от извод:на подстанция: 5. Захранване на АК от ВЕЦ:от 20kV Трафо пост на АК: 6. Оптична връзка с А.К.- Съвършен шкаф, модул Y101, светодиод G1 мига в оранжево 7. Допомпването на Дросел клапата в А.К. се записва в оперативния дневник К.З. с посочени дата и час. 8. Дизелов агрегат 250 kVA : при покой на дисплея е изписан режим AUTO DIESEL STOPPED * Ключ Inhibit switch в положение "0":Ключ Fuel pump в положение "0": * Ключ Pre heating в положение "1":Температура на блока:градуса по С * Напрежение на подзаряд: V, Ток на подзаряд:A * Количество гориво в резервоара:литра; Брояч на работните часове:ч. * Ниво на маслото по щеката:Ниво на антифриза в радиатора: * При заработване на Д.А. се записва час, причина, поетия товар в kW, след спиране времето на работа. 9. Акумулаторна батерия 220V - № "1":V= Акум. батерия 24V - № "1":V= * Акумулаторна батерия 220V - № "2":V= Акум. батерия 24V - № "2":V= * Обща шина 220V батерия №"1"и"2":V= Обща шина 24V батерия №"1"и"2":V= * Напрежение на шина AC 220V:V~ Ток на шина AC 220V:A~ 10. Аварийно осветление 220V= в командна зала: Първи кръг АО1: Втори кръг АО2: 11. Сигнализации, телефони, радиотелефони и зарядните им устройства 12. Дрегер преносим за CO2 и зарядно устройство към него: 13. Документация в командна зала на ВЕЦ "Сестримо": Дневници: Схеми: * Експлоатационни инструкции:Инструкции Т.Б:Ключове от помещения: 14. Л.П.С.в З.Р.У. 10/20kV: Диелектрични ръкавици: Диелектрични боти: * Цип щанга 6 - 30kV:Цип щанга 15 - 100kV:Изключвателна щанга 20kV: 15. Преносими заземители в ЗРУ 10/20kV № 1,2,3,4,5,6,7,8: * 16. Пожароизвестителна система: 17. Противогози: Изолиращи апарати: Резервни бутилки: 18. Аптечката заредена: 19. Пломби: На силов т-р ХГ1: На силов т-р ХГ2: 20. Показания броячи на вентилни отводи 220kV: * ХГ1 фаза "А":фаза "Б":фаза "С": ХГ2 фаза "А":фаза "Б":фаза "С":		

[illegible]