



НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД

ПРЕДПРИЯТИЕ “ВОДНОЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЦЕНТРАЛИ”

Пловдив 4003, ул. „Васил Левски” №244, п.к.66, тел.:032/904-380, факс:032/954-046; e-mail: upravlenie@vec.nek.bg
Кричим 4220, ПАВЕЦ “Орфей” тел.: 0889 271 201; 032 925 750, тел./факс: 032 925 765; e-mail: orpheus@vec.nek.bg

ОПЕРАТИВЕН ДНЕВНИК

КОМАНДНА ЗАЛА

ПАВЕЦ „ОРФЕЙ“

ЗАПОЧНАТ НА:

.....
(дата, месец, година)

ЗАВЪРШЕН НА:

.....
(дата, месец, година)

Дата _____ 20__ г. Смяна: ____ Час: от _____ ч. до _____ ч.

Дежурни оператори :	1. _____
	2. _____

Дежурни диспечери в ТДУ „Юг“ :	1. _____
	2. _____

Смяната е приета в _____ ч. при следното състояние на централата:

Извод 220 кV “Равногор” –	
Извод 220 кV “Равнец” –	
Трансформатор № 1 165MVA –	Стъпало № 3
Трансформатор № 2 50 MVA –	Стъпало на Я.р. №
Трансформатор ТСН№1 10,5/0,4 кV – ВЕЦ –	
Трансформатор ТСН№2 10,5/0,4 кV – ПАВЕЦ –	
Трансформатор ТСН№3 20,0/0,4 кV –	
Дизел-генератор –	Въвод 20 кV “Въча I” –
АВР на СН на	режим
Акум. батерия №1–	Акум. батерия №2–
Хидроагрегат № 1 –	Режим на управление –
Хидроагрегат № 2 –	Режим на управление –
Хидроагрегат № 3 –	Режим на управление –
Хидроагрегат № 4 –	Режим на управление –
Компресори 7 bar –	
Помпи техническо водоснабдяване –	
Техническо водоснабдяване на ПГИ от НТ на ХТ –	
Филтри техническо водоснабдяване –	
Дренажна система ВЕЦ –	Дренажна система ПАВЕЦ –
Изправителна система ПАВЕЦ –	
Противопожарни средства и системи –	
Пожароизвестителна инсталация –	
Пожарогасителна инсталация на СТ№1, СТ№2 и КП –	
Автоматично пожарогасене: ХГ1–	ХГ2– ХГ3– ХГ4–
Генераторни клапи (Отв./Затв.): ХГ1–	ХГ2– ХГ3– ХГ4–
Звукова и светлинна сигнализация –	
Телефонни връзки –	
Инструменти, дневници, инструкции, ключове и др. –	
Време –	
Особености –	

