

Пловдив—4003, ул. „Васил Левски“ №244, п.к.66, тел.: 032/904–380, факс:032/954–046,
e-mail: upravlenie.vec@nek.bg

ОПЕРАТИВЕН ДНЕВНИК

НА ВЕЦ „ЛЕВСКИ“

КОМАНДНА ЗАЛА

ЗАПОЧНАТ НА :

(гата, месец, година)

ЗАВЪРШЕН НА :

(гата, месец, година)

СМЯНА:.....от.....часа до.....часа		Дата:.....	
Предал: 1.....подпис:.....		Приел: 1.....подпис:.....	
СЪСТОЯНИЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯТА ПРИ ПРИЕМАНЕ НА СМЯНАТА			
№	СЪОРЪЖЕНИЯ В РАБОТА		
1.	ХБ	ХБ1 -	
		ХБ2 -	
		ХБ3 -	
		Нива на маслото: в лагери ХБ1,ХБ2 и ХБ3 - в МНУ турбинни регулатори Т1,Т2 и Т3- в МНУ Сферичен затвор на Т3 -	
2.	Схема на ЗРУ 20 кV	Извод “Сучурум” -	
		Извод “Равнец” -	
		Нива на маслото: в МП - в тр-р СН -	
3.	Силови трансформатори	Нива на маслото -	
		Температура на маслото в °C:	
		Т1 - °C ; Т2 - °C ; Т3 - °C ; ТСН - °C	
4.	Акумулаторна батерия	U - V I - A Температура в АП: °C	ТИ: U - V I - A
5.	Поставени преносими заземления № -		
6.	Включени стационарни заземители -		
7.	Наличност на преносими заземители по опис (липси) -		
8.	Пожарогасителна инсталация (въведена / изведена) -		
9.	Проверени блинкери на РЗ и автоматика -		
10.	Състояние на телефонните връзки -		
11.	Ниво на дневен изравнител на „Водна кула”, м -		
12.	Ниво на входяща вода в канала при „Бараж” , см -		
13.	Състояние на съоръженията по обекти -		
14.	Ключове за ЗРУ 20кV, АП, ПС,ТП, дебл. винт (наличност/липси) -		
15.	Дежурен на обект „Бараж” -		
16.	Дежурен на обект „Водна кула” -		
17.	Проверка ВДА -		
18.	Проверка съдове под налягане -		
19.	Състояние на маслосъбирателна шахта в ТП -		
20.	Състояние вентилационна система ВЕЦ -		
21.	Отсъствие на замърсяване с масла изходящи води от ВЕЦ -		
22.	Налягане охлаждаща вода на лагери ХБ-3 , bar -		
23.	Забележка:		

[illegible]